

2019年度 第2回

設備新技術と機材の説明会

開催日：2019年9月17日(火)

場所：エル・おおさか 5F 視聴覚室

(大阪府中央区北浜東3-14)

参加人数：58名

(官公庁：21名，正会員：11名，賛助会員(施工会社)：7名，

賛助会員(メーカー・他)：19名)

【発電機・衛生・消火・空調設備に関する説明】

NO	所要時間	会社名	説明内容
1	13:30~14:00	ヤンマーエネルギーシステム(株)	・停電対応型GHP ・非常用発電装置
2	14:05~14:35	積水化学工業(株)	・エスロハイパーAW高圧消火管・継手
3	14:40~15:10	日本ドライケミカル(株)	・NDCプレミア90-3K(ABC10型消火器) ・VESDA(ベスタ) 超高感度煙検知システム
4	15:25~15:55	(株)日邦バルブ	・低圧損減圧式逆流防止『BLH 口径20-50』
5	16:00~16:30	木村工機(株)	・空冷直膨式恒温恒湿型ツインサイクル形外調機



加地会長開会挨拶



司会・進行：和気副会長

No 1 : ヤンマーエネルギーシステム (株)

『 停電対応型GHP 』 説明者 杉江氏


『 非常用発電装置 』 説明者 佐藤氏



No 2 : 積水化学工業 (株)

『 エスロハイパー AW 高圧消火管・継手 』

説明者 河野氏



No 3 : 日本ドライケミカル (株)

『 NDC プレミア 90-3K (ABC10 型消火器) 』

説明者 渡辺氏

* 実演説明 木村氏

『 VESDA(ベスタ) 超高感度煙検知システム 』

説明者 赤坂氏



No 4 : (株) 日邦バルブ

『 低圧損減圧式逆流防止
(BLH 口径 20-50) 』

説明者 竹田氏



No 5 : 木村工機 (株)

『 空冷直膨式恒温恒湿型
ツインサイクル形外調機 』

説明者 中村氏

説明者 槌田氏





各社カタログ見本



受付風景